

Verbale di sopralluogo n.41/STBA/22_09_2026 Incendio Ital Green Energy s.r.l. – Monopoli (BA)

L'anno 2026, addì 22 del mese di Settembre, alle ore 15:00 circa, le sottoscritte verbalizzanti Dott.ssa STOLFA Lorita e Dott.ssa MOLINARI Anna, Tecnici della Prevenzione nell'Ambiente e nei Luoghi di Lavoro di ARPA Puglia – DAP Bari, su disposizione del Direttore dell'UOC Servizio Territoriale del DAP BARI, Dott.ssa Maddalena SCHIRONE, hanno effettuato un sopralluogo presso la ditta Ital Green Energy s.r.l. sita in Monopoli (BA) alla via Baione, 200 (coordinate geografiche 40°57'32.34" N 17°15'46.34" E). L'intervento è stato disposto a seguito di richiesta per le vie brevi da parte del Sindaco del Comune di Monopoli al Direttore Scientifico ARPA Puglia nelle ore della mattinata del 22/09/2026. E' pervenuta comunicazione ufficiale mezzo pec da parte della ditta Ital Green s.r.l. nel rispetto della normativa vigente dell'AIA (ns. protocollo n°59209 del 22/09/2026), e successiva richiesta di intervento mezzo pec da parte del Comune di Monopoli– Area organizzativa IV Ambiente, Ecologia e Paesaggio firmata dal Dirigente (ns. protocollo n°59387 del 22/09/2026). Le segnalazioni riferivano di un incendio divampato intorno alle ore 19:00 del giorno 21/09/2026 all'interno di uno dei capannoni di stoccaggio biomasse a servizio dell'impianto SB1 che interessava un cumulo di biomassa costituito da legno vergine di origine agricola e che, a seguito del rilevamento di fumo, veniva interessato da procedure di spegnimento prima da parte della squadra antincendio dell'impianto, che in seguito ha ritenuto opportuno informare i VV.FF. prontamente intervenuti.



Giunte sul posto, alla presenza del Capo Squadra dei VV.FF. di Bari, Sig. STURNO Salvatore, dell'Ing. SERGI Gianfranco, responsabile sistema di gestione e dell'Ing. DE CECCO Vincenzo, responsabile dell'impianto, le sottoscritte effettuavano un primo sopralluogo nell'area interessata per verificare lo stato dei luoghi. Si constatava che il capannone oggetto dell'evento incendiario ha dimensioni di circa 90mt x 90mt e al suo interno erano stoccati circa 8000 tonnellate di biomassa. Ci veniva riferito che l'incendio era divampato in un angolo del suddetto capannone,

precisamente entrando immediatamente sulla parte destra. Il materiale interessato è stato stimato in circa 500 tonnellate che sono poi state rimosse dall'interno del capannone e stoccate al di fuori dello stesso per consentire le fasi di inumidimento con acqua al fine di evitare riaccensione di focolai spontanei.

Ci veniva chiarito inoltre che le operazioni di spegnimento si erano concluse alle ore 7:00 circa del giorno 22/09/2026. Al nostro arrivo infatti non vi era presenza né di fuoco, né di fumo ma era percepito solo un leggero odore di combusto esclusivamente all'interno del capannone nelle vicinanze del luogo interessato all'evento incendiario mentre all'esterno non si percepiva nessuna esalazione. Gli stessi VV.FF. erano sul posto per un controllo finale della situazione al fine di allontanarsi dal sito in quanto non più necessario nessun loro intervento.

Le sottoscritte, pur in assenza di pennacchio di fumo dovuto al fatto che l'incendio era stato ormai domato da molto ore, hanno comunque proceduto ad effettuare il controllo del PM10 in atmosfera al fine di valutare l'eventuale dispersione di inquinanti e le aree del territorio potenzialmente interessate dal rischio ricadute che si sarebbe potuto verificare nelle prime ore dal divamparsi dell'incendio.

Si è inizialmente rilevata la direzione e l'intensità del vento mediante app Windfinder registrando vento proveniente da NNO con velocità di circa 11 m/s, dati confermati per le vie brevi dal CRA – Centro Regionale Aria ARPA Puglia mediante consultazione delle centraline fisse poste nelle vicinanze, e si è quindi avuta contezza che il centro abitato del comune di Monopoli, almeno nel momento del nostro intervento, non risultava interessato dal passaggio del vento e quindi da eventuali inquinanti presenti.

Si è proceduto quindi alla rilevazione dei valori delle polveri sottili (PM10) mediante utilizzo dello strumento portatile in dotazione (analizzatore in continuo, marca TSI, modello Dust Track) e si è deciso di condurre le misurazioni sia nelle vicinanze del sito interessato dall'incendio che a valle e a monte al fine di controllare tutto il circondario. Le operazioni di misura e rilevamento dati sono iniziate alle ore 15:30.

I dati ottenuti sono riportati nella seguente tabella:

Tabella 1: Punti di misura PM10 e valori riscontrati – Monopoli

	Denominazione Punto – Comune di Monopoli	Coordinate	Ora inizio	Ora fine	PM 10 (mg/m ³)		
					Min	Medio	Max
1	interno del sito interessato dall'incendio	40°57'32.34" N 17°15'46.34" E	15:30	15:35	0.006	0.017	0.039
2	uscita SS16 nei pressi della ditta	40° 58' 14.15" N 17° 15' 48.53" E	15:45	15:50	0.000	0.003	0.034
3	Via San Marco – Monopoli (a valle)	40° 56' 34.3" N 17° 17' 04.9" E	15:55	16:00	0.000	0.002	0.008
4	Viale Aldo Moro - parcheggio Brico Casa – Monopoli (a monte)	40° 58' 14.15" N 17° 15' 48.53" E	16:05	16:10	0.000	0.004	0.012

Tutte le misurazioni del PM10 della giornata sono state condotte ognuna per una durata di 5 minuti.

Si precisa che il valore di 50 µg/m³ (0,050 mg/m³) rappresenta il valore limite delle 24 ore da non superare più di 35 volte per anno civile, così come individuato dal D.Lgs. 155/2010.

Dalla tabella si evince che il valore medio delle misurazioni di PM10 condotte nei quattro punti è, in tutti i casi, inferiore al valore limite di riferimento.

Le suddette operazioni terminavano alle ore 16:15.


In considerazione dei dati ottenuti e a seguito di confronto con la Dirigenza si è ritenuta conclusa l'attività e si è proceduto al rientro in sede.

Letto, confermato e sottoscritto in data e luogo di cui sopra.

ALLEGATI

- Fascicolo fotografico

Le verbalizzanti



Fascicolo fotografico n. 41/STBA/22-09-2026 incendio Ital Green Energy s.r.l. – Monopoli



interno del capannone




dettaglio angolo punto dell'incendio

Fascicolo fotografico n. 41/STBA/22-09-2026 incendio Ital Green Energy s.r.l. – Monopoli



stoccaggio esterno del materiale rimosso



angolo esterno interessato dal fuoco